



## Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

INSTYTUT MEDYCyny DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ  
im. M. Mossakowskiego PAN

ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, tel.: (+48) 226685250, fax: (+48) 226685532  
<http://www.cmdik.pan.pl>, sekretariat@cmdik.pan.pl

Warszawa, dn. 20.04.2011 r.

Znak sprawy: ZP-2403-1/11

### Dotyczy postępowania nr ZP-2403-1/11 na

**Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych z dostawą i montażem agregatu prądowłórczego o mocy pozornej co najmniej 450 kVA ze zbiornikiem paliwa na min. 7 godzin pracy (AP) oraz dostosowaniem do niego systemu zasilania energetycznego w budynkach B, C, Z, T na terenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN przy ul. A. Pawińskiego 5 w Warszawie**

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

#### Pytanie 1:

„Po wykonaniu dokumentacji projektowej wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia. Kto będzie starał się o uzyskanie pozwolenia na budowę zamawiający czy wykonawca?”

**Odpowiedź:** Wg Zamawiającego dla planowanych prac wystarczy zgłoszenie i leżeć będzie ono po stronie Wykonawcy.

#### Pytanie 2:

„W celu dostawy agregatu prądowłórczego o mocy 450 kVA czy zamawiający wymaga dostarczenia zespołu prądowłórczego spełniającego normy emisji spalin EURO2 o stabilności częstotliwości  $\leq \pm 0,25\%$ , stabilności napięcia  $\leq \pm 0,5\%$ , THD  $\leq 2\%$  .”

**Odpowiedź:** TAK

#### Pytanie 3:

„Zwracamy się z prośbą o przesłanie schematów elektrycznych zasilania obiektu oraz schematów rozdzielni.”

**Odpowiedź:** Istnieje możliwość zapoznania się z nimi w trakcie dodatkowej wizji lokalnej dn. 22.04.2011 o godz. 10.00 i wykonania we własnym zakresie dokumentacji fotograficznej.

#### Pytanie 4:

„Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca wraz z ofertą dostarczył karty katalogowe zespołu prądowłórczego, silnika, prądnicy potwierdzające parametry techniczne?”

**Odpowiedź:** TAK



**INNOWACYJNA  
GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WARSZAWSKI  
UNIWERSYTET  
MEDYCZNY

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



instytut biologii doświadczalnej  
im. M. Nenckiego PAN

**Pytanie 5:**

„Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał operat środowiskowy?”

**Odpowiedź:** O ile wymagają tego przepisy, TAK

**Pytanie 6:**

„Czy Zamawiający posiada wszystkie niezbędne wymagane prawem dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (np. warunki zabudowy konieczne do wykonania projektu)?”

**Odpowiedź:** Dla terenu jest sporządzony plan zagospodarowania Uchwała Nr LXVI/2058/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2009 roku.

**Pytanie 7:**

„Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji, dostaw, instalowania i serwisu agregatów wytwarzających energię elektryczną zasilanych paliwami ciekłymi?”

**Odpowiedź:** NIE

inż. Wojciech Sobczyk  
Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjnych