



Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

INSTYTUT MEDYCyny DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ
im. M. Mossakowskiego PAN

ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, tel.: (+48) 226685250, fax: (+48) 226685532
<http://www.cmdik.pan.pl>, sekretariat@cmdik.pan.pl

Warszawa, dn. 20.04.2011 r.

Znak sprawy: ZP-2403-1/11

Dotyczy postępowania nr ZP-2403-1/11 na

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych z dostawą i montażem agregatu prądowłórczego o mocy pozornej co najmniej 450 kVA ze zbiornikiem paliwa na min. 7 godzin pracy (AP) oraz dostosowaniem do niego systemu zasilania energetycznego w budynkach B, C, Z, T na terenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN przy ul. A. Pawińskiego 5 w Warszawie

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pismo:

„Jeżeli jednak Zamawiający nie ponownie nie wyrazi zgody na dodatkową wizję lokalną bardzo proszę o przedstawienie wykonawcom następujących materiałów pozwalających na zdalne zapoznanie się z obiektem:”

Pytanie 1:

„Szczegółowa dokumentacja istniejących układów zasilania obiektów (rysunki i opisy) – w tym schematy wszystkich rozdzielni (SN i nn) w stacji OST 1 i 2 rozdzielni głównych we wszystkich budynkach (A, B, C, Z, T, E) wraz z opisami działania zabezpieczeń i układów SZR, pozwalająca między innymi na określenie możliwości wykonania zasilania tymczasowego dla poszczególnych obiektów w czasie trwania prac instalacyjnych – dokładna inwentaryzacja obwodów w poszczególnych rozdzielniach wraz z określeniem wolnych pól w rozdzielniach oraz wymaganych obwodów których zasilanie należy utrzymać podczas prac (dla wszystkich budynków osobno)

Pytanie 2:

„Dokumentację zawierającą rysunki i opisy tras kablowych w budynkach wymienionych w pkt 1 oraz tras pomiędzy budynkami i stacjami OST 1 i 2 wraz z oznaczeniem typów i przekroji kabli zasilających.”

Pytanie 3:

„Szczegółową dokumentację fotograficzną pomieszczeń stacji OST2 i pomieszczeń ościennych pozwalającą na zobrazowanie prac zakresu prac budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby agregatu ”

Pytanie 4:

„Szczegółową dokumentację fotograficzną wszystkich rozdzielni w budynkach A, B, C, Z,



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WARSZAWSKI
UNIWERSYTET
MEDYCZNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



instytut biologii doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN

T, E w szczególności uwzględniającą sposoby wprowadzenia okablowania do rozdzielni, trasy kablowe oraz wolne miejsca dla okablowania tymczasowego (uzupełnienie do dokumentacji schematycznej i opisowej wymienionej w pkt.1”

Pytanie 5:

„Określenie wymaganych długości i ilości oraz typów kabli oraz sposobu ich prowadzenia dla odcinków okablowania które w ramach oferty ma wykonać wykonawca (z zaznaczeniem przebiegu trasy oraz schematu jakie połączenia należy wykonać) ”

Odpowiedź:

Mimo niedopełnienia należytej staranności poprzez niektórych Wykonawców podjęcia wiadomości o ogłoszonym terminie wizji lokalnej, Zamawiający ogłasza dodatkowy termin na wizję lokalną w dniu 22.04.2011 r. o godz. 10.00. Zbiórka zainteresowanych w holu głównym IMDiK przy portierni.

inż. Wojciech Sobczyk
Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych